水質検査成績書

第　24-04100　号

依頼者　紋別郡西興部村西興部100番地
西興部村長　菊　池　　博　様

2024年　07月　03日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2024年07月03日	時間	10時05分	天　候	前日	晴	当日	晴	
施　設　名	西興部村簡易水道								
水源名称	興部川水系興部川								
採水地点	西興部村役場給水栓								
採　水　者	小　松　京　樹			所属	西興部村産業建設課水道係				
気　温	26.9　℃		水　温	14.3　℃		残留塩素	0.2　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000002　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000002
02	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	<0.000001　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
03	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000001　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正　令和4年3月31日）
備　　考	
検　査　期　日	2024年　07月　03日　～　2024年　07月　09日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　07月　09日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。